



PROTEX CHAMA EXTINTORES

Extintores Novos, Recarga, Equipamentos De Segurança, Projetos, A.V.C.B Com Aprovação Do Corpo De Bombeiro.

Rua Liliental, Nº. 296 – Pq. Edu Chaves – São Paulo – SP. Cep: 02231-000

(011) 2986.9515 (011) 2243.1545 (011) 98665.3044



www.protexchamaextintores.com.br



protex.chama@bol.com.br

CNPJ: 01.482.732/0001-28

inmetro.gov.br/consulta



protexchama@gmail.com

Para consulta INMETRO acessar link

registro: 005570/2017

Relatório de Recarga dos Extintores

INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA

(x) Recarga de 17 Extintores

Foram recarregados os extintores citados acima no dia 28/11/2023, atendendo normas de segurança, com produtos desenvolvidos para atender as normas de saúde pública, devendo ser novamente executados no dia 28/11/2024.

07- PQS 4KG(BC)= Faixa de Temperatura de Operação (-10°C À 50°C)

Extintor de Pó Químico é a base de NaHCO₃ (bicarbonato de sódio)

N²(Nitrogênio) Pressão normal de carregamento: 1,0 a 1,03 MPa 20°C

08- AP 10LTS = Faixa de Temperatura de Operação (-4° C À 45°C)

Extintor de Água Potável é a base de gás expelente N² (nitrogênio)

Pressão normal de carregamento: 1,0 a 1,03 MPa 20°C

02- CO₂6KG= Faixa de Temperatura de Operação (-0° C À 45°C)

Extintor de Gás Carbônico á a base CO₂ (dióxido de carbono)

Pressão normal de trabalho: 12.6 MPa

Realização das Recargas: 28/11/2023

Próxima Recarga: 28/11/2024

Garantia das recargas por um Período de 1 ano, desde que os extintores, não estejam violados como por exemplo: Lacres rompidos, Válvulas Quebrada, Válvulas com vestígios de Matéria Prima, Sem Etiquetas de Garantia, Selos do Inmetro.

Atenciosamente,



PROTEX CHAMA COM. MAN. E RECARGA DE EXT. LTDA.

01.482.732/0001-28
PROTEX CHAMA COM. MAN. E
RECARGA DE EXT. LTDA.
Rua Liliental, 296
Pq. Edu Chaves - CEP 02231-000
SÃO PAULO - SP